

Radzyń Podlaski, dn. 22.08.2014 r.

Powiat Radzyński  
Pl. I. Potockiego 1  
21-300 Radzyń Podlaski

Znak sprawy: OR.272.02.05.2014

**Wykonawcy  
uczestniczący w postępowaniu**

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro na dostosowanie schodów zewnętrznych do budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych.*

## **WYJAŚNIENIA DO OGŁOSZENIA/WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane 21 sierpnia 2014 r.**

### **Pytania:**

1. Czy zamawiający wyraża zgodę na alternatywne urządzenie – platformę typu Vimec V65 (producent firma Vimec)?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne tzn. platforma dźwigu:

- musi być rozkładana i składana automatycznie;
- musi posiadać czujnik bezpieczeństwa powodujący samoczynne, natychmiastowe zatrzymanie i cofnięcie się dźwigu w przypadku trafienia na przeszkodę w torze jazdy;
- musi posiadać napęd zębaty;

2. Czy zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji platformy do 11 tygodni?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie zgadza się na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Czy zamawiający mógłby potwierdzić czy platforma ma być o torze prostym czy ma mieć dolny parking za zakrętem 180 stopni?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że platforma mieć dolny parking po zewnętrznej stronie balustrady za zakrętem 180 stopni.

**Z up. Zarządu Powiatu  
/-/ Krystian Karpiński**